



「2022년도 소방공무원 시험」

소방관계법규 기출문제 및 해설(3)

| 조동훈 교수 | 박문각 소방학원

15. 「소방시설공사업법」상 소방시설업의 등록, 휴·폐업과 소방시설업자의 지위승계에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 특정소방대상물의 소방시설공시등을 하려는 자는 업종별로 자본금, 기술인력 등 행정안전부령으로 정하는 요건을 갖추어 시·도지사에게 소방시설업을 등록하여야 한다.
- ② 소방시설업자가 사망하여 그 상속인이 종전의 소방시설업자의 지위를 승계하려는 경우에는 그 상속일, 양수일 또는 합병일부터 30일 이내에 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 시·도지사에게 신고하여야 한다.
- ③ 소방시설업자는 소방시설업을 폐업하는 때에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 시·도지사에게 신고하여야 하고 폐업신고를 받은 시·도지사는 소방시설업 등록을 말소하고 그 사실을 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 공고하여야 한다.
- ④ 「민사집행법」에 따른 경매에 따라 소방시설업자의 소방시설의 전부를 인수한 자가 종전의 소방시설업자의 지위를 승계하려는 경우에는 그 인수일부터 30일 이내에 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 시·도지사에게 신고하여야 한다.

정답 : ①

[해설]

특정소방대상물의 소방시설공시등을 하려는 자는 업종별로 자본금, 기술인력 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖추어 시·도지사에게 소방시설업을 등록하여야 한다. (소방시설공사업법 제4조)

16. 「위험물안전관리법」 시행규칙상 관계인이 예방규정을 정하여 하는 제조소등에 대한 기준이다. () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 지정수량의 (ㄱ)배 이상의 위험물을 취급하는 제조소
- 지정수량의 (ㄴ)배 이상의 위험물을 저장하는 옥내저장소
- 지정수량의 (ㄷ)배 이상의 위험물을 저장하는 옥외저장소
- 지정수량의 (ㄹ)배 이상의 위험물을 저장하는 옥외탱크저장소

① 10 150 100 200 ② 50 150 100 200
③ 10 100 150 200 ④ 50 100 150 250

정답 : ①

[해설]

① 10 150 100 200이 옳다. (위험물안전관리법 시행령 제15조)

17. 「위험물안전관리법」 시행령상 다량의 위험물을 저장·취급하는 제조소등에서 자체소방대를 설치하여야 하는 사업소로 옳지 않은 것은?

- ① 최대수량의 합이 지정수량의 3천 배 이상인 제4류 위험물을 취급하는 제조소
- ② 최대수량의 합이 지정수량의 3천 배 이상인 제4류 위험물을 취급하는 일반취급소
- ③ 최대수량이 지정수량의 50만 배 이상인 제4류 위험물을 저장하는 옥내탱크저장소
- ④ 최대수량이 지정수량의 50만 배 이상인 제4류 위험물을 저장하는 옥외탱크저장소

정답 : ③

[해설]

최대수량이 지정수량의 50만 배 이상인 제4류 위험물을 저장하는 옥내탱크저장소는 설치조건이 아니다. (위험물안전관리법 시행령 제18조)

18. 「위험물안전관리법」 시행령별표 1에서 규정한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 유황 : 순도가 60중량퍼센트 이상인 것을 말한다.
- ② 인화성고체 : 고형알코올 그 밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 40도 미만인 고체를 말한다.
- ③ 철분 : 철의 분말로서 53마이크로미터의 표준체를 통과하는 것이 50중량퍼센트 미만인 것을 말한다.
- ④ 가연성고체 : 고체로서 화염에 의한 발화의 위험성 또는 인화의 위험성을 판단하기 위하여 고시로 정하는 시험에서 고시로 정하는 성질과 상태를 나타내는 것을 말한다.

정답 : ③

[해설]

철분 : 철의 분말로서 53마이크로미터의 표준체를 통과하는 것이 50중량퍼센트 미만인 것은 제외한다. (위험물안전관리법 시행령 별표1)

19. 「위험물안전관리법」 시행규칙상 위험물 제조소의 표지 및 게시판에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 게시판은 한변의 길이가 0.3m 이상, 다른 한변의 길이가 0.6m 이상인 직사각형으로 한다.
- ② 제4류 위험물에 있어서는 적색바탕에 백색문자로, “화기엄금”을 표시한다.
- ③ 알킬리금속의 과산화물은 청색바탕에 백색문자로, “불기엄금”을 표시한다.
- ④ 인화성고체에 있어서는 적색바탕에 백색문자로, “화기주의”를 표시한다.

정답 : ④

[해설]

인화성고체에 있어서는 적색바탕에 백색문자로, “화기엄금”을 표시한다. (위험물안전관리법 시행규칙 별표4)

20. 「위험물안전관리법」 시행규칙상 옥외탱크저장소의 위치·구조 및 설비 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량이 지정수량의 500배 이하인 경우 보유 공지너비는 5m 이상으로 해야 한다.
- ② 옥외탱크저장소 중 그 저장 또는 취급하는 액체위험물의 최대수량이 100만 이상의 것을 특정옥외탱크저장소라 한다.
- ③ 벨브 없는 통기관의 지름은 30mm 이상으로 하고 끝부분은 수평면보다 45도 이상 구부려 빗물 등의 침투를 막는 구조로 한다.
- ④ 압력탱크(최대상용압력이 대기압을 초과하는 탱크를 말한다)의 탱크는 충수시험, 압력탱크는 최대상용압력의 1.5배의 압력으로 10분간 실시하는 수압시험에서 각각 새거나 변형되지 아니하여야 한다.

정답 : ①

[해설]

저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량이 지정수량의 500배 이하인 경우 보유 공지너비는 3m 이상으로 해야 한다. (위험물안전관리법 시행규칙 별표6)

2023년 새롭게 달라진 소방 공무원 시험

합격을 향한 지름길 소방 올패스

최대
12만원
특별할인

▣ 막강 라인업 구성

▣ 최고의 서비스&커리큘럼

▣ 캠퍼스러디로 원격 관리

박문각 소방

학원 02)3280-1112 | 온라인 02)3489-9500